

**AVISO DE RESULTADO
PREGÃO PRESENCIAL SRP- Nº 036/2024**

A Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis - CODER, através DA PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO torna público, que após a análise e julgamento do Pregão Presencial SRP Nº. 036/2024, sendo o seguinte objeto **REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) ESPECIALIZADA (S) NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES E FROTA DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONÓPOLIS - CODER.** Sagrou-se vencedora a seguinte empresa participante, conforme abaixo especificado:

ITEM	EMPRESA VENCEDORA	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	UNID	Valor unitário Final do item	Valor Total Final do item
01	META EXTINTORES LTDA CNPJ:05.621.915/0001-38	MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR PORTÁTIL DE CO2, CARGA DE 4 KG, CAPACIDADE EXTINTORA 2B:C. CONFORME ABNT NBR 12962. GARANTIA DA RECARGA DE 01 ANO.	40	UNID	R\$168,00	R\$6.720,00
02	META EXTINTORES LTDA CNPJ:05.621.915/0001-38	MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR PORTÁTIL DE CO2, CARGA DE 6 KG, CAPACIDADE EXTINTORA 2B:C. CONFORME ABNT NBR 12962. GARANTIA DA RECARGA DE 01 ANO.	40	UNID	R\$219,07	R\$ 8.762,90
03	META EXTINTORES LTDA CNPJ:05.621.915/0001-38	MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR PORTATIL DE PQS BC, CARGA DE 4 KG, CAPACIDADE EXTINTORA 20-B:C. CONFORME ABNT NBR 12962. GARANTIA DA RECARGA DE 01 ANO.	40	UNID	R\$37,11	R\$ 1.484,53
04	META EXTINTORES LTDA CNPJ:05.621.915/0001-38	MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR DE PQS ABC CARGA DE 4 KG, CAPACIDADE EXTINTORA 2A:20-B:C. CONFORME ABNT NBR 12962. GARANTIA DA RECARGA DE 01 ANO.	70	UNID	R\$59,03	R\$4.131,87
05	META EXTINTORES LTDA CNPJ:05.621.915/0001-38	MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR PQS ABC, CARGA DE 6 KG, CAPACIDADE EXTINTORA 2A:20-B:C. CONFORME ABNT NBR 12962. GARANTIA DA RECARGA DE 01 ANO.	80	UNID	R\$91,00	R\$7.280,00
06	META EXTINTORES LTDA CNPJ:05.621.915/0001-38	MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR SOBRE RODAS PQS, CARGA DE 30 KG, CAPACIDADE EXTINTORA 80B. CONFORME ABNT NBR 12962. GARANTIA DA RECARGA DE 01 ANO.	50	UNID	R\$298,08	R\$ 14.904,17
07	META EXTINTORES LTDA CNPJ:05.621.915/0001-38	MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR PORTATIL PQS BC, CARGA DE 12 KG, CAPACIDADE EXTINTORA 40B:C. CONFORME ABNT NBR 12962. GARANTIA DA RECARGA DE 01 ANO.	50	UNID	R\$115,30	R\$ 5.765,13
08	META EXTINTORES LTDA CNPJ:05.621.915/0001-38	MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR SOBRE RODAS PQS BC, CARGA DE 20 KG, CAPACIDADE EXTINTORA 20B:C. CONFORME ABNT	40	UNID	R\$155,43	R\$ 6.217,07

Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis

Av. Dr. Paulino de Oliveira, 1411-Jardim Marialva-Cep: 78.718-104
Fone (66) 3439 - 3400 C.N.P.J. 03.940.848/0001-99 Rondonópolis-MT



		NBR 12962. GARANTIA DA RECARGA DE 01 ANO.				
09	META EXTINTORES LTDA CNPJ:05.621.915/0001-38	MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR PORTATIL DE ÁGUA PRESSURIZADA, CARGA DE 10 L, CAPACIDADE EXTINTORA 2A. CONFORME ABNT NBR 12962. GARANTIA DA RECARGA DE 01 ANO.	50	UNID	R\$53,94	R\$ 2.697,00
10	META EXTINTORES LTDA CNPJ:05.621.915/0001-38	MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR PORTATIL DE ESPUMA MECÂNICA, CARGA DE 10 L, CAPACIDADE EXTINTORA 2A:10B. CONFORME ABNT NBR 12962. GARANTIA DA RECARGA DE 01 ANO.	50	UNID	R\$81,68	R\$ 4.084,17
11	META EXTINTORES LTDA CNPJ:05.621.915/0001-38	MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR SOBRE RODAS DE ESPUMA MECÂNICA, CARGA DE 50 L, CAPACIDADE EXTINTORA 40-B. CONFORME ABNT NBR 12962. GARANTIA DA RECARGA DE 01 ANO.	40	UNID	R\$327,03	R\$ 13.081,07
12	META EXTINTORES LTDA CNPJ:05.621.915/0001-38	MANUTENÇÃO E RECARGA EXTINTOR PORTATIL PQS ABC, CARGA DE 2 KG, CAPACIDADE EXTINTORA 2-A:20B:C. CONFORME ABNT NBR 12962. GARANTIA DA RECARGA DE 01 ANO.	80	UNID	R\$83,93	R\$ 6.714,60
13	META EXTINTORES LTDA CNPJ:05.621.915/0001-38	MANUTENÇÃO DE 3º NÍVEL - TESTE HIDROSTÁTICO. CONFORME ABNT NBR 12962.	150	UNID	R\$6,00	R\$900,00
14	META EXTINTORES LTDA CNPJ:05.621.915/0001-38	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL DE CO2, CARGA DE 4 KG, CAPACIDADE EXTINTORA 2B:C. CONFORME A ABNT NBR 15808.	15	UNID	R\$747,87	R\$ 11.217,98
15	META EXTINTORES LTDA CNPJ:05.621.915/0001-38	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL DE CO2, CARGA DE 6 KG, CAPACIDADE EXTINTORA 2B:C. CONFORME À ABNT NBR 15808.	20	UNID	R\$614,74	R\$ 12.294,72
16	META EXTINTORES LTDA CNPJ:05.621.915/0001-38	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL DE ÁGUA PRESSURIZADA, CARGA DE 10 L, CAPACIDADE EXTINTORA DE 2A. CONFORME À ABNT NBR 15808.	25	UNID	R\$274,14	R\$ 6.853,47
17	META EXTINTORES LTDA CNPJ:05.621.915/0001-38	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL DE ESPUMA MECÂNICA, CARGA DE 10 L, CAPACIDADE EXTINTORA 2A:10B. CONFORME À ABNT NBR 15808.	25	UNID	R\$451,74	R\$ 11.293,52
18	FRACASSADA	EXTINTOR DE INCENDIO SOBRE RODAS DE ESPUMA MECÂNICA, CARGA DE 50 L, CAPACIDADE EXTINTORA 40B. CONFORME À ABNT NBR 15809.	20	UNID	FRACASSADA	FRACASSADA
19	FRACASSADA	EXTINTOR DE INCENDIO SOBRE RODAS DE PQS, CARGA DE 30 KG, CAPACIDADE EXTINTORA 80-B. CONFORME À ABNT NBR 15809.	25	UNID	FRACASSADA	FRACASSADA

Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis

Av. Dr. Paulino de Oliveira, 1411 - Jardim Marialva - Cep: 78.718-104
Fone (66) 3439 - 3400 C.N.P.J. 03.940.848/0001-99 Rondonópolis-MT



20	META EXTINTORES LTDA CNPJ:05.621.915/0001-38	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL DE PQS BC, CARGA DE 4 KG, CAPACIDADE EXTINTORA 20B:C. CONFORME À ABNT NBR 15808.	20	UNID	R\$172,09	R\$3.441,70
21	META EXTINTORES LTDA CNPJ:05.621.915/0001-38	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL DE PQS BC, CARGA DE 12 KG, CAPACIDADE EXTINTORA 40B:C. CONFORME À ABNT NBR 15808.	25	UNID	R\$279,94	R\$6.998,46
22	META EXTINTORES LTDA CNPJ:05.621.915/0001-38	EXTINTOR DE INCENDIO SOBRE RODAS DE PQS BC, CARGA DE 20 KG, CAPACIDADE EXTINTORA 20B:C. CONFORME À ABNT NBR 15809.	20	UNID	R\$1.578,52	R\$ 31.570,45
23	META EXTINTORES LTDA CNPJ:05.621.915/0001-38	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL DE PQS ABC, CARGA DE 1 KG, UNIVERSAL. CONFORME À ABNT NBR 15808.	80	UNID	R\$147,00	R\$11.760,00
24	META EXTINTORES LTDA CNPJ:05.621.915/0001-38	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL DE PQS ABC 5 ANOS, CARGA DE 2 KG CAPACIDADE EXTINTORA 2-A:20B:C. CONFORME À ABNT NBR 15808.	80	UNID	R\$179,84	R\$14.387,17
25	META EXTINTORES LTDA CNPJ:05.621.915/0001-38	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL DE PQS ABC, CARGA DE 4 KG, CAPACIDADE EXTINTORA 2A:20B:C. CONFORME À ABNT NBR 15808.	35	UNID	R\$220,91	R\$7.732,02
26	META EXTINTORES LTDA CNPJ:05.621.915/0001-38	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL DE PQS ABC, CARGA DE 6 KG, CAPACIDADE EXTINTORA 2A:20B:C. CONFORME À ABNT NBR 15808.	40	UNID	R\$251,82	R\$10.072,80
27	FRACASSADA	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL CLASSE K, CARGA DE 6L. CONFORME À ABNT NBR 15808.	04	UNID	FRACASSADA	FRACASSADA
28	META EXTINTORES LTDA CNPJ:05.621.915/0001-38	SUPORTE PARA EXTINTOR UNIVERSAL	80	UNID	R\$ 7,89	R\$631,20
29	META EXTINTORES LTDA CNPJ:05.621.915/0001-38	SUPORTE PARA EXTINTOR VEICULAR 2 KG	80	UNID	R\$ 52,57	R\$4.205,75
30	META EXTINTORES LTDA CNPJ:05.621.915/0001-38	SUPORTE PARA PISO - EXTINTOR 6 KG	30	UNID	R\$ 34,38	R\$ 1.031,33
31	META EXTINTORES LTDA CNPJ:05.621.915/0001-38	SUPORTE PARA PISO - EXTINTORES 12 KG	30	UNID	R\$ 38,47	R\$1.154,23
32	META EXTINTORES LTDA CNPJ:05.621.915/0001-38	SUPORTE PARA PAREDE EM METAL, INCLUSO PARAFUSOS E BUCHAS.	100	UNID	R\$ 12,66	R\$ 1.265,60



33	<p>META EXTINTORES LTDA CNPJ:05.621.915/0001-38</p>	 <p>PLACA ALARME SONORO FOTOLUMINESCENTE EM PVC EXPANDIDO DE 2 MM ANTICHAMAS. PICTOGRAMAS, TEXTOS E CORES DE ACORDO COM A ABNT NBR 16820. A PLACA DEVE SER ROTULADA DENTRO DOS PADRÕES DA NORMA, CONTENDO NO MÍNIMO O CÓDIGO REFERENCIA, SELO DA ABNT NBR 16820, INDICAÇÃO DO CNPJ DO FABRICANTE, COR DA FOTOLUMINESCÊNCIA, INTENSIDADE LUMINOSA APÓS 10 E 60 MINUTOS, TEMPO DE DECAIMENTO EM MINUTOS ATÉ 0,3 MCD/M² E SISTEMA DE COLORADD PARA DALTÔNICOS. A LUMINÂNCIA MÍNIMA DA PLACA DEPOIS DE 10 MINUTOS DEVE SER DE 140 MCD/M², DEPOIS DE 60 MINUTOS DE 20 MCD/M² E TEMPO DE DECAIMENTO PARA 0,3 MCD/M² DE 1800 MINUTOS. EXPECTATIVA DE DURABILIDADE DA PLACA PARA AMBIENTES INTERNOS DE 10 (DEZ) ANOS E AMBIENTES EXTERNOS 05 (CINCO) ANOS. GARANTIA MÍNIMA DE 02 (DOIS) ANOS PARA DEFEITOS DE FABRICA. A PLACA DEVERÁ VIR COM FITA DUPLA FACE DE BOA QUALIDADE PARA FIXAÇÃO. CÓDIGO:E1 - DIMENÇÕES MINIMAS (MM): 400 X400</p>	10	UNID	R\$ 27,68	R\$ 276,83
34	<p>META EXTINTORES LTDA CNPJ:05.621.915/0001-38</p>	 <p>PLACA ALARME DE INCENDIO FOTOLUMINESCENTE EM PVC EXPANDIDO DE 2 MM ANTICHAMAS. PICTOGRAMAS, TEXTOS E CORES DE ACORDO COM A ABNT NBR 16820. A PLACA DEVE SER ROTULADA DENTRO DOS PADRÕES DA NORMA, CONTENDO NO MÍNIMO O CÓDIGO REFERENCIA, SELO DA ABNT NBR 16820, INDICAÇÃO DO CNPJ DO FABRICANTE, COR DA FOTOLUMINESCÊNCIA, INTENSIDADE LUMINOSA APÓS 10 E 60 MINUTOS, TEMPO DE DECAIMENTO EM MINUTOS ATÉ 0,3 MCD/M² E SISTEMA DE COLORADD PARA DALTÔNICOS. A LUMINÂNCIA MÍNIMA DA PLACA DEPOIS</p>	25	UNID	R\$ 33,42	R\$ 835,62



		<p>DE 10 MINUTOS DEVE SER DE 140 MCD/M², DEPOIS DE 60 MINUTOS DE 20 MCD/M² E TEMPO DE DECAIMENTO PARA 0,3 MCD/M² DE 1800 MINUTOS. EXPECTATIVA DE DURABILIDADE DA PLACA PARA AMBIENTES INTERNOS DE 10 (DEZ) ANOS E AMBIENTES EXTERNOS 05 (CINCO) ANOS. GARANTIA MÍNIMA DE 02 (DOIS) ANOS PARA DEFEITOS DE FABRICA. A PLACA DEVERÁ VIR COM FITA DUPLA FACE DE BOA QUALIDADE PARA FIXAÇÃO. CÓDIGO:E2 - DMIMENÕES MINIMAS (MM): 400 X400</p>				
35	<p>META EXTINTORES LTDA CNPJ:05.621.915/0001-38</p>	 <p>PLACA ALARME DE INCENDIO FOTOLUMINESCENTE EM PVC EXPANDIDO DE 2 MM ANTICHAMAS. PICTOGRAMAS, TEXTOS E CORES DE ACORDO COM A ABNT NBR 16820. A PLACA DEVE SER ROTULADA DENTRO DOS PADRÕES DA NORMA, CONTENDO NO MÍNIMO O CÓDIGO REFERENCIA, SELO DA ABNT NBR 16820, INDICAÇÃO DO CNPJ DO FABRICANTE, COR DA FOTOLUMINESCÊNCIA, INTENSIDADE LUMINOSA APÓS 10 E 60 MINUTOS, TEMPO DE DECAIMENTO EM MINUTOS ATÉ 0,3 MCD/M² E SISTEMA DE COLORADD PARA DALTÓNICOS. A LUMINÂNCIA MÍNIMA DA PLACA DEPOIS DE 10 MINUTOS DEVE SER DE 140 MCD/M², DEPOIS DE 60 MINUTOS DE 20 MCD/M² E TEMPO DE DECAIMENTO PARA 0,3 MCD/M² DE 1800 MINUTOS. EXPECTATIVA DE DURABILIDADE DA PLACA PARA AMBIENTES INTERNOS DE 10 (DEZ) ANOS E AMBIENTES EXTERNOS 05 (CINCO) ANOS. GARANTIA MÍNIMA DE 02 (DOIS) ANOS PARA DEFEITOS DE FABRICA. A PLACA DEVERÁ VIR COM FITA DUPLA FACE DE BOA QUALIDADE PARA FIXAÇÃO. CÓDIGO:E2 - DMIMENÕES MINIMAS (MM): 150 X200</p>	35	UNID	R\$ 15,35	R\$537,27



<p>36</p>	<p>META EXTINTORES LTDA CNPJ:05.621.915/0001-38</p>	 <p>PLACA BOMBA DE INCÊNDIO FOTOLUMINESCENTE EM PVC EXPANDIDO DE 2 MM ANTICHAMAS. PICTOGRAMAS, TEXTOS E CORES DE ACORDO COM A ABNT NBR 16820. A PLACA DEVE SER ROTULADA DENTRO DOS PADRÕES DA NORMA, CONTENDO NO MÍNIMO O CÓDIGO REFERENCIA, SELO DA ABNT NBR 16820, INDICAÇÃO DO CNPJ DO FABRICANTE, COR DA FOTOLUMINESCÊNCIA, INTENSIDADE LUMINOSA APÓS 10 E 60 MINUTOS, TEMPO DE DECAIMENTO EM MINUTOS ATÉ 0,3 MCD/M² E SISTEMA DE COLORADD PARA DALTÔNICOS. A LUMINÂNCIA MÍNIMA DA PLACA DEPOIS DE 10 MINUTOS DEVE SER DE 140 MCD/M², DEPOIS DE 60 MINUTOS DE 20 MCD/M² E TEMPO DE DECAIMENTO PARA 0,3 MCD/M² DE 1800 MINUTOS. EXPECTATIVA DE DURABILIDADE DA PLACA PARA AMBIENTES INTERNOS DE 10 (DEZ) ANOS E AMBIENTES EXTERNOS 05 (CINCO) ANOS. GARANTIA MÍNIMA DE 02 (DOIS) ANOS PARA DEFEITOS DE FABRICA. A PLACA DEVERÁ VIR COM FITA DUPLA FACE DE BOA QUALIDADE PARA FIXAÇÃO. CÓDIGO:E3 - DIMENÇÕES MINIMAS (MM): 300 X450</p>	<p>10</p>	<p>UNID</p>	<p>R\$ 27,02</p>	<p>R\$270,17</p>
<p>37</p>	<p>META EXTINTORES LTDA CNPJ:05.621.915/0001-38</p>	 <p>PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNCIO TIPO <u>ÁGUA</u>, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC EXPANDIDO DE 2 MM, ANTICHAMAS. PICTOGRAMAS, TEXTOS E CORES DE ACORDO COM A ABNT NBR 16820. A PLACA DEVE SER ROTULADA DENTRO DOS PADRÕES DA NORMA, CONTENDO NO MÍNIMO O CÓDIGO REFERENCIA, SELO DA ABNT NBR 16820, INDICAÇÃO DO CNPJ DO FABRICANTE, COR DA FOTOLUMINESCÊNCIA, INTENSIDADE LUMINOSA APÓS 10 E 60 MINUTOS, TEMPO DE DECAIMENTO EM MINUTOS ATÉ 0,3 MCD/M² E SISTEMA DE</p>	<p>25</p>	<p>UNID</p>	<p>R\$ 36,23</p>	<p>R\$ 905,83</p>



		<p>COLORADD PARA DALTONICOS. A LUMINÂNCIA MÍNIMA DA PLACA DEPOIS DE 10 MINUTOS DEVE SER DE 140 MCD/M², DEPOIS DE 60 MINUTOS DE 20 MCD/M² E TEMPO DE DECAIMENTO PARA 0,3 MCD/M² DE 1800 MINUTOS. EXPECTATIVA DE DURABILIDADE DA PLACA PARA AMBIENTES INTERNOS DE 10 (DEZ) ANOS E AMBIENTES EXTERNOS 05 (CINCO) ANOS. GARANTIA MÍNIMA DE 02 (DOIS) ANOS PARA DEFEITOS DE FABRICA. A PLACA DEVERÁ VIR COM FITA DUPLA FACE DE BOA QUALIDADE PARA FIXAÇÃO. CÓDIGO:E5a - DMIMENÕES MINIMAS (MM): 400 X400</p>				
38	<p>META EXTINTORES LTDA CNPJ:05.621.915/0001-38</p>	 <p>PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNCIO TIPO <u>ÁGUA</u>, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC EXPANDIDO DE 2 MM, ANTICHAMAS. PICTOGRAMAS, TEXTOS E CORES DE ACORDO COM A ABNT NBR 16820. A PLACA DEVE SER ROTULADA DENTRO DOS PADRÕES DA NORMA, CONTENDO NO MÍNIMO O CÓDIGO REFERENCIA, SELO DA ABNT NBR 16820, INDICAÇÃO DO CNPJ DO FABRICANTE, COR DA FOTOLUMINESCÊNCIA, INTENSIDADE LUMINOSA APÓS 10 E 60 MINUTOS, TEMPO DE DECAIMENTO EM MINUTOS ATÉ 0,3 MCD/M² E SISTEMA DE COLORADD PARA DALTONICOS. A LUMINÂNCIA MÍNIMA DA PLACA DEPOIS DE 10 MINUTOS DEVE SER DE 140 MCD/M², DEPOIS DE 60 MINUTOS DE 20 MCD/M² E TEMPO DE DECAIMENTO PARA 0,3 MCD/M² DE 1800 MINUTOS. EXPECTATIVA DE DURABILIDADE DA PLACA PARA AMBIENTES INTERNOS DE 10 (DEZ) ANOS E AMBIENTES EXTERNOS 05 (CINCO) ANOS. GARANTIA MÍNIMA DE 02 (DOIS) ANOS PARA DEFEITOS DE FABRICA. A PLACA DEVERÁ VIR COM FITA DUPLA FACE DE BOA QUALIDADE PARA FIXAÇÃO. CÓDIGO:E5a - DMIMENÕES MINIMAS(MM): 200 X200</p>	25	UNID	R\$ 16,05	R\$ 401,14



39	<p>META EXTINTORES LTDA CNPJ:05.621.915/0001-38</p>	 <p>PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIOS (<u>PÓ - ABC</u>) FOTOLUMINESCENTE, EM PVC EXPANDIDO DE 2 MM, ANTICHAMAS. PICTOGRAMAS, TEXTOS E CORES DE ACORDO COM A ABNT NBR 16820. A PLACA DEVE SER ROTULADA DENTRO DOS PADRÕES DA NORMA, CONTENDO NO MÍNIMO O CÓDIGO REFERENCIA, SELO DA ABNT NBR 16820, INDICAÇÃO DO CNPJ DO FABRICANTE, COR DA FOTOLUMINESCÊNCIA, INTENSIDADE LUMINOSA APÓS 10 E 60 MINUTOS, TEMPO DE DECAIMENTO EM MINUTOS ATÉ 0,3 MCD/M² E SISTEMA DE COLORADD PARA DALTONÍCOS. A LUMINÂNCIA MÍNIMA DA PLACA DEPOIS DE 10 MINUTOS DEVE SER DE 140 MCD/M², DEPOIS DE 60 MINUTOS DE 20 MCD/M² E TEMPO DE DECAIMENTO PARA 0,3 MCD/M² DE 1800 MINUTOS. EXPECTATIVA DE DURABILIDADE DA PLACA PARA AMBIENTES INTERNOS DE 10 (DEZ) ANOS E AMBIENTES EXTERNOS 05 (CINCO) ANOS. GARANTIA MÍNIMA DE 02 (DOIS) ANOS PARA DEFEITOS DE FABRICA. A PLACA DEVERÁ VIR COM FITA DUPLA FACE DE BOA QUALIDADE PARA FIXAÇÃO. CÓDIGO: E5b - DIMENÇÕES MINIMAS (MM): 400 X400</p>	30	UNID	R\$ 28,93	R\$867,90
40	<p>META EXTINTORES LTDA CNPJ:05.621.915/0001-38</p>	 <p>PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIOS (<u>PÓ - ABC</u>) FOTOLUMINESCENTE, EM PVC EXPANDIDO DE 2 MM, ANTICHAMAS. PICTOGRAMAS, TEXTOS E CORES DE ACORDO COM A ABNT NBR 16820. A PLACA DEVE SER ROTULADA DENTRO DOS PADRÕES DA NORMA, CONTENDO NO MÍNIMO O CÓDIGO REFERENCIA, SELO DA ABNT NBR 16820, INDICAÇÃO DO CNPJ DO FABRICANTE, COR DA FOTOLUMINESCÊNCIA, INTENSIDADE LUMINOSA APÓS 10 E 60 MINUTOS, TEMPO DE DECAIMENTO EM MINUTOS ATÉ 0,3 MCD/M² E SISTEMA DE COLORADD PARA DALTONÍCOS. A LUMINÂNCIA MÍNIMA DA PLACA DEPOIS</p>	60	UNID	R\$16,72	R\$1003,20



		DE 10 MINUTOS DEVE SER DE 140 MCD/M ² , DEPOIS DE 60 MINUTOS DE 20 MCD/M ² E TEMPO DE DECAIMENTO PARA 0,3 MCD/M ² DE 1800 MINUTOS. EXPECTATIVA DE DURABILIDADE DA PLACA PARA AMBIENTES INTERNOS DE 10 (DEZ) ANOS E AMBIENTES EXTERNOS 05 (CINCO) ANOS. GARANTIA MÍNIMA DE 02 (DOIS) ANOS PARA DEFEITOS DE FABRICA. A PLACA DEVERÁ VIR COM FITA DUPLA FACE DE BOA QUALIDADE PARA FIXAÇÃO. CÓDIGO: E5b - DIMENÇÕES MINIMAS (MM): 200 X200				
41	META EXTINTORES LTDA CNPJ:05.621.915/0001-38	 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIOS (PÓ - BC) FOTOLUMINESCENTE, EM PVC EXPANDIDO DE 2 MM, ANTICHAMAS. PICTOGRAMAS, TEXTOS E CORES DE ACORDO COM A ABNT NBR 16820. A PLACA DEVE SER ROTULADA DENTRO DOS PADRÕES DA NORMA, CONTENDO NO MÍNIMO O CÓDIGO REFERENCIA, SELO DA ABNT NBR 16820, INDICAÇÃO DO CNPJ DO FABRICANTE, COR DA FOTOLUMINESCÊNCIA, INTENSIDADE LUMINOSA APÓS 10 E 60 MINUTOS, TEMPO DE DECAIMENTO EM MINUTOS ATÉ 0,3 MCD/M ² E SISTEMA DE COLORADD PARA DALTÔNICOS. A LUMINÂNCIA MÍNIMA DA PLACA DEPOIS DE 10 MINUTOS DEVE SER DE 140 MCD/M ² , DEPOIS DE 60 MINUTOS DE 20 MCD/M ² E TEMPO DE DECAIMENTO PARA 0,3 MCD/M ² DE 1800 MINUTOS. EXPECTATIVA DE DURABILIDADE DA PLACA PARA AMBIENTES INTERNOS DE 10 (DEZ) ANOS E AMBIENTES EXTERNOS 05 (CINCO) ANOS. GARANTIA MÍNIMA DE 02 (DOIS) ANOS PARA DEFEITOS DE FABRICA. A PLACA DEVERÁ VIR COM FITA DUPLA FACE DE BOA QUALIDADE PARA FIXAÇÃO. CÓDIGO: E5bc - DIMENÇÕES MINIMAS (MM): 400 X400	20	UNID	R\$36,04	R\$720,80
42	META EXTINTORES LTDA CNPJ:05.621.915/0001-38	 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIOS (PÓ - BC)	40	UNID	R\$18,07	R\$722,70

RR



		<p>FOTOLUMINESCENTE, EM PVC EXPANDIDO DE 2 MM, ANTICHAMAS. PICTOGRAMAS, TEXTOS E CORES DE ACORDO COM A ABNT NBR 16820. A PLACA DEVE SER ROTULADA DENTRO DOS PADRÕES DA NORMA, CONTENDO NO MÍNIMO O CÓDIGO REFERENCIA, SELO DA ABNT NBR 16820, INDICAÇÃO DO CNPJ DO FABRICANTE, COR DA FOTOLUMINESCÊNCIA, INTENSIDADE LUMINOSA APÓS 10 E 60 MINUTOS, TEMPO DE DECAIMENTO EM MINUTOS ATÉ 0,3 MCD/M² E SISTEMA DE COLORADD PARA DALTONICOS. A LUMINÂNCIA MÍNIMA DA PLACA DEPOIS DE 10 MINUTOS DEVE SER DE 140 MCD/M², DEPOIS DE 60 MINUTOS DE 20 MCD/M² E TEMPO DE DECAIMENTO PARA 0,3 MCD/M² DE 1800 MINUTOS. EXPECTATIVA DE DURABILIDADE DA PLACA PARA AMBIENTES INTERNOS DE 10 (DEZ) ANOS E AMBIENTES EXTERNOS 05 (CINCO) ANOS. GARANTIA MÍNIMA DE 02 (DOIS) ANOS PARA DEFEITOS DE FABRICA. A PLACA DEVERÁ VIR COM FITA DUPLA FACE DE BOA QUALIDADE PARA FIXAÇÃO. CÓDIGO: E5bc - DIMENÇÕES MINIMAS(MM): 200 X200</p>				
43	<p>META EXTINTORES LTDA CNPJ:05.621.915/0001-38</p>	 <p>PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIOS (<u>ESPUMA MECÂNICA</u>) FOTOLUMINESCENTE, EM PVC EXPANDIDO DE 2 MM, ANTICHAMAS. PICTOGRAMAS, TEXTOS E CORES DE ACORDO COM A ABNT NBR 16820. A PLACA DEVE SER ROTULADA DENTRO DOS PADRÕES DA NORMA, CONTENDO NO MÍNIMO O CÓDIGO REFERENCIA, SELO DA ABNT NBR 16820, INDICAÇÃO DO CNPJ DO FABRICANTE, COR DA FOTOLUMINESCÊNCIA, INTENSIDADE LUMINOSA APÓS 10 E 60 MINUTOS, TEMPO DE DECAIMENTO EM MINUTOS ATÉ 0,3 MCD/M² E SISTEMA DE COLORADD PARA DALTONICOS. A LUMINÂNCIA MÍNIMA DA PLACA DEPOIS DE 10 MINUTOS DEVE SER DE 140 MCD/M², DEPOIS DE 60 MINUTOS DE 20 MCD/M² E TEMPO DE DECAIMENTO PARA 0,3 MCD/M² DE 1800 MINUTOS. EXPECTATIVA DE DURABILIDADE DA PLACA PARA AMBIENTES INTERNOS DE 10 (DEZ) ANOS E AMBIENTES EXTERNOS 05 (CINCO) ANOS. GARANTIA MÍNIMA DE 02 (DOIS) ANOS PARA</p>	20	UNID	R\$25,64	R\$512,87



		DEFEITOS DE FABRICA. A PLACA DEVERÁ VIR COM FITA DUPLA FACE DE BOA QUALIDADE PARA FIXAÇÃO. CÓDIGO: E5eq - DMIMENÕES MINIMAS (MM): 400 X400				
44	META EXTINTORES LTDA CNPJ:05.621.915/0001-38	 <p>PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIOS (ESPUMA MECÂNICA) FOTOLUMINESCENTE, EM PVC EXPANDIDO DE 2 MM, ANTICHAMAS. PICTOGRAMAS, TEXTOS E CORES DE ACORDO COM A ABNT NBR 16820. A PLACA DEVE SER ROTULADA DENTRO DOS PADRÕES DA NORMA, CONTENDO NO MÍNIMO O CÓDIGO REFERENCIA, SELO DA ABNT NBR 16820, INDICAÇÃO DO CNPJ DO FABRICANTE, COR DA FOTOLUMINESCÊNCIA, INTENSIDADE LUMINOSA APÓS 10 E 60 MINUTOS, TEMPO DE DECAIMENTO EM MINUTOS ATÉ 0,3 MCD/M² E SISTEMA DE COLORADD PARA DALTÔNICOS. A LUMINÂNCIA MÍNIMA DA PLACA DEPOIS DE 10 MINUTOS DEVE SER DE 140 MCD/M², DEPOIS DE 60 MINUTOS DE 20 MCD/M² E TEMPO DE DECAIMENTO PARA 0,3 MCD/M² DE 1800 MINUTOS. EXPECTATIVA DE DURABILIDADE DA PLACA PARA AMBIENTES INTERNOS DE 10 (DEZ) ANOS E AMBIENTES EXTERNOS 05 (CINCO) ANOS. GARANTIA MÍNIMA DE 02 (DOIS) ANOS PARA DEFEITOS DE FABRICA. A PLACA DEVERÁ VIR COM FITA DUPLA FACE DE BOA QUALIDADE PARA FIXAÇÃO. CÓDIGO: E5eq - DMIMENÕES MINIMAS (MM): 200 X200</p>	30	UNID	R\$17,30	R\$518,85
45	META EXTINTORES LTDA CNPJ:05.621.915/0001-38	 <p>PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIOS (CO2) FOTOLUMINESCENTE, EM PVC EXPANDIDO DE 2 MM, ANTICHAMAS. PICTOGRAMAS, TEXTOS E CORES DE ACORDO COM A ABNT NBR 16820. A PLACA DEVE SER ROTULADA DENTRO DOS PADRÕES DA NORMA, CONTENDO NO MÍNIMO O CÓDIGO REFERENCIA, SELO DA ABNT NBR 16820, INDICAÇÃO DO CNPJ DO FABRICANTE, COR DA</p>	15	UNID	R\$25,64	R\$384,65

AR



Av. Dr. Paulino de Oliveira, 1411 - Jardim Marialva - Cep: 78.718-104
 Fone (66) 3439 - 3400 C.N.P.J. 03.940.848/0001-99 Rondonópolis-MT



		<p>FOTOLUMINESCÊNCIA, INTENSIDADE LUMINOSA APÓS 10 E 60 MINUTOS, TEMPO DE DECAIMENTO EM MINUTOS ATÉ 0,3 MCD/M² E SISTEMA DE COLORADD PARA DALTONICOS. A LUMINÂNCIA MÍNIMA DA PLACA DEPOIS DE 10 MINUTOS DEVE SER DE 140 MCD/M², DEPOIS DE 60 MINUTOS DE 20 MCD/M² E TEMPO DE DECAIMENTO PARA 0,3 MCD/M² DE 1800 MINUTOS. EXPECTATIVA DE DURABILIDADE DA PLACA PARA AMBIENTES INTERNOS DE 10 (DEZ) ANOS E AMBIENTES EXTERNOS 05 (CINCO) ANOS. GARANTIA MÍNIMA DE 02 (DOIS) ANOS PARA DEFEITOS DE FABRICA. A PLACA DEVERÁ VIR COM FITA DUPLA FACE DE BOA QUALIDADE PARA FIXAÇÃO. CÓDIGO: E5c - DIMENÇÕES MINIMAS (MM): 400 X400</p>				
<p>46</p>	<p>META EXTINTORES LTDA CNPJ:05.621.915/0001-38</p>	 <p>PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIOS <u>(CO2)</u> FOTOLUMINESCENTE, EM PVC EXPANDIDO DE 2 MM, ANTICHAMAS. PICTOGRAMAS, TEXTOS E CORES DE ACORDO COM A ABNT NBR 16820. A PLACA DEVE SER ROTULADA DENTRO DOS PADRÕES DA NORMA, CONTENDO NO MÍNIMO O CÓDIGO REFERENCIA, SELO DA ABNT NBR 16820, INDICAÇÃO DO CNPJ DO FABRICANTE, COR DA FOTOLUMINESCÊNCIA, INTENSIDADE LUMINOSA APÓS 10 E 60 MINUTOS, TEMPO DE DECAIMENTO EM MINUTOS ATÉ 0,3 MCD/M² E SISTEMA DE COLORADD PARA DALTONICOS. A LUMINÂNCIA MÍNIMA DA PLACA DEPOIS DE 10 MINUTOS DEVE SER DE 140 MCD/M², DEPOIS DE 60 MINUTOS DE 20 MCD/M² E TEMPO DE DECAIMENTO PARA 0,3 MCD/M² DE 1800 MINUTOS. EXPECTATIVA DE DURABILIDADE DA PLACA PARA AMBIENTES INTERNOS DE 10 (DEZ) ANOS E AMBIENTES EXTERNOS 05 (CINCO) ANOS. GARANTIA MÍNIMA DE 02 (DOIS) ANOS PARA DEFEITOS DE FABRICA. A PLACA DEVERÁ VIR COM FITA DUPLA FACE DE BOA QUALIDADE PARA FIXAÇÃO. CÓDIGO: E5c - DIMENÇÕES MINIMAS (MM): 200 X 200</p>	<p>30</p>	<p>UNID</p>	<p>R\$18,07</p>	<p>R\$542,02</p>



47	<p>META EXTINTORES LTDA CNPJ:05.621.915/0001-38</p>	 <p>PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIOS (<u>CLASSE K</u>) FOTOLUMINESCENTE, EM PVC EXPANDIDO DE 2 MM, ANTICHAMAS. PICTOGRAMAS, TEXTOS E CORES DE ACORDO COM A ABNT NBR 16820. A PLACA DEVE SER ROTULADA DENTRO DOS PADRÕES DA NORMA, CONTENDO NO MÍNIMO O CÓDIGO REFERENCIA, SELO DA ABNT NBR 16820, INDICAÇÃO DO CNPJ DO FABRICANTE, COR DA FOTOLUMINESCÊNCIA, INTENSIDADE LUMINOSA APÓS 10 E 60 MINUTOS, TEMPO DE DECAIMENTO EM MINUTOS ATÉ 0,3 MCD/M² E SISTEMA DE COLORADD PARA DALTÔNICOS. A LUMINÂNCIA MÍNIMA DA PLACA DEPOIS DE 10 MINUTOS DEVE SER DE 140 MCD/M², DEPOIS DE 60 MINUTOS DE 20 MCD/M² E TEMPO DE DECAIMENTO PARA 0,3 MCD/M² DE 1800 MINUTOS. EXPECTATIVA DE DURABILIDADE DA PLACA PARA AMBIENTES INTERNOS DE 10 (DEZ) ANOS E AMBIENTES EXTERNOS 05 (CINCO) ANOS. GARANTIA MÍNIMA DE 02 (DOIS) ANOS PARA DEFEITOS DE FABRICA. A PLACA DEVERÁ VIR COM FITA DUPLA FACE DE BOA QUALIDADE PARA FIXAÇÃO. CÓDIGO: E5k - DIMENÇÕES MÍNIMAS (MM): 200 X 200</p>	04	UNID	R\$14,76	R\$59,04
48	<p>META EXTINTORES LTDA CNPJ:05.621.915/0001-38</p>	 <p>PLACA ABRIGO DE MANGUEIRA E HIDRANTE FOTOLUMINESCENTE EM PVC EXPANDIDO DE 2 MM ANTICHAMAS. PICTOGRAMAS, TEXTOS E CORES DE ACORDO COM A ABNT NBR 16820. A PLACA DEVE SER ROTULADA DENTRO DOS PADRÕES DA NORMA, CONTENDO NO MÍNIMO O CÓDIGO REFERENCIA, SELO DA ABNT NBR 16820, INDICAÇÃO DO CNPJ DO FABRICANTE, COR DA FOTOLUMINESCÊNCIA, INTENSIDADE LUMINOSA APÓS 10 E 60 MINUTOS, TEMPO DE DECAIMENTO EM MINUTOS ATÉ 0,3 MCD/M² E SISTEMA DE COLORADD PARA DALTÔNICOS. A LUMINÂNCIA MÍNIMA DA PLACA DEPOIS</p>	10	UNID	R\$27,84	R\$278,38



		DE 10 MINUTOS DEVE SER DE 140 MCD/M ² , DEPOIS DE 60 MINUTOS DE 20 MCD/M ² E TEMPO DE DECAIMENTO PARA 0,3 MCD/M ² DE 1800 MINUTOS. EXPECTATIVA DE DURABILIDADE DA PLACA PARA AMBIENTES INTERNOS DE 10 (DEZ) ANOS E AMBIENTES EXTERNOS 05 (CINCO) ANOS. GARANTIA MÍNIMA DE 02 (DOIS) ANOS PARA DEFEITOS DE FABRICA. A PLACA DEVERÁ VIR COM FITA DUPLA FACE DE BOA QUALIDADE PARA FIXAÇÃO. CÓDIGO: E7 - DMIMENÕES MINIMAS (MM): 400 X 400				
49	META EXTINTORES LTDA CNPJ:05.621.915/0001-38	 <p>PLACA HIDRANTE DE INCÊNDIO FOTOLUMINESCENTE EM PVC EXPANDIDO DE 2 MM ANTICHAMAS. PICTOGRAMAS, TEXTOS E CORES DE ACORDO COM A ABNT NBR 16820. A PLACA DEVE SER ROTULADA DENTRO DOS PADRÕES DA NORMA, CONTENDO NO MÍNIMO O CÓDIGO REFERENCIA, SELO DA ABNT NBR 16820, INDICAÇÃO DO CNPJ DO FABRICANTE, COR DA FOTOLUMINESCÊNCIA, INTENSIDADE LUMINOSA APÓS 10 E 60 MINUTOS, TEMPO DE DECAIMENTO EM MINUTOS ATÉ 0,3 MCD/M² E SISTEMA DE COLORADD PARA DALTÔNICOS. A LUMINÂNCIA MÍNIMA DA PLACA DEPOIS DE 10 MINUTOS DEVE SER DE 140 MCD/M², DEPOIS DE 60 MINUTOS DE 20 MCD/M² E TEMPO DE DECAIMENTO PARA 0,3 MCD/M² DE 1800 MINUTOS. EXPECTATIVA DE DURABILIDADE DA PLACA PARA AMBIENTES INTERNOS DE 10 (DEZ) ANOS E AMBIENTES EXTERNOS 05 (CINCO) ANOS. GARANTIA MÍNIMA DE 02 (DOIS) ANOS PARA DEFEITOS DE FABRICA. A PLACA DEVERÁ VIR COM FITA DUPLA FACE DE BOA QUALIDADE PARA FIXAÇÃO. CÓDIGO: E8 - DMIMENÕES MINIMAS (MM): 400 X 400</p>	10	UNID	R\$23,20	R\$231,95
50	META EXTINTORES LTDA CNPJ:05.621.915/0001-38	 <p>PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIOS SOBRE RODAS FOTOLUMINESCENTE, EM PVC</p>	35	UNID	R\$28,58	R\$1.000,42

Handwritten signature



Av. Dr. Paulino de Oliveira, 1411 - Jardim Marialva - Cep: 78.718-104
 Fone (66) 3439 - 3400 C.N.P.J. 03.940.848/0001-99 Rondonópolis-MT



		<p>EXPANDIDO DE 2 MM, ANTICHAMAS. PICTOGRAMAS, TEXTOS E CORES DE ACORDO COM A ABNT NBR 16820. A PLACA DEVE SER ROTULADA DENTRO DOS PADRÕES DA NORMA, CONTENDO NO MÍNIMO O CÓDIGO REFERENCIA, SELO DA ABNT NBR 16820, INDICAÇÃO DO CNPJ DO FABRICANTE, COR DA FOTOLUMINESCÊNCIA, INTENSIDADE LUMINOSA APÓS 10 E 60 MINUTOS, TEMPO DE DECAIMENTO EM MINUTOS ATÉ 0,3 MCD/M² E SISTEMA DE COLORADD PARA DALTONICOS. A LUMINÂNCIA MÍNIMA DA PLACA DEPOIS DE 10 MINUTOS DEVE SER DE 140 MCD/M², DEPOIS DE 60 MINUTOS DE 20 MCD/M² E TEMPO DE DECAIMENTO PARA 0,3 MCD/M² DE 1800 MINUTOS. EXPECTATIVA DE DURABILIDADE DA PLACA PARA AMBIENTES INTERNOS DE 10 (DEZ) ANOS E AMBIENTES EXTERNOS 05 (CINCO) ANOS. GARANTIA MÍNIMA DE 02 (DOIS) ANOS PARA DEFEITOS DE FABRICA. A PLACA DEVERÁ VIR COM FITA DUPLA FACE DE BOA QUALIDADE PARA FIXAÇÃO. CÓDIGO: E11 - DIMENÇÕES MINIMAS (MM): 400 X 400</p>				
<p>51</p>	<p>META EXTINTORES LTDA CNPJ:05.621.915/0001-38</p>	 <p>PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIOS SOBRE RODAS FOTOLUMINESCENTE, EM PVC EXPANDIDO DE 2 MM, ANTICHAMAS. PICTOGRAMAS, TEXTOS E CORES DE ACORDO COM A ABNT NBR 16820. A PLACA DEVE SER ROTULADA DENTRO DOS PADRÕES DA NORMA, CONTENDO NO MÍNIMO O CÓDIGO REFERENCIA, SELO DA ABNT NBR 16820, INDICAÇÃO DO CNPJ DO FABRICANTE, COR DA FOTOLUMINESCÊNCIA, INTENSIDADE LUMINOSA APÓS 10 E 60 MINUTOS, TEMPO DE DECAIMENTO EM MINUTOS ATÉ 0,3 MCD/M² E SISTEMA DE COLORADD PARA DALTONICOS. A LUMINÂNCIA MÍNIMA DA PLACA DEPOIS DE 10 MINUTOS DEVE SER DE 140 MCD/M², DEPOIS DE 60 MINUTOS DE 20 MCD/M² E TEMPO DE DECAIMENTO PARA 0,3 MCD/M² DE 1800 MINUTOS. EXPECTATIVA DE DURABILIDADE DA PLACA PARA AMBIENTES INTERNOS DE 10 (DEZ) ANOS E AMBIENTES EXTERNOS 05 (CINCO) ANOS. GARANTIA MÍNIMA DE 02 (DOIS) ANOS PARA DEFEITOS DE FABRICA. A PLACA</p>	<p>30</p>	<p>UNID</p>	<p>R\$18,25</p>	<p>R\$547,42</p>



		DEVERÁ VIR COM FITA DUPLA FACE DE BOA QUALIDADE PARA FIXAÇÃO. CÓDIGO: E11 - DIMENÇÕES MINIMAS (MM): 200 X 200				
52	META EXTINTORES LTDA CNPJ:05.621.915/0001-38	 <p>PLACA CENTRAL DE ALARME DE EMERGÊNCIA FOTOLUMINESCENTE, EM PVC EXPANDIDO DE 2 MM, ANTICHAMAS. PICTOGRAMAS, TEXTOS E CORES DE ACORDO COM A ABNT NBR 16820. A PLACA DEVE SER ROTULADA DENTRO DOS PADRÕES DA NORMA, CONTENDO NO MÍNIMO O CÓDIGO REFERENCIA, SELO DA ABNT NBR 16820, INDICAÇÃO DO CNPJ DO FABRICANTE, COR DA FOTOLUMINESCÊNCIA, INTENSIDADE LUMINOSA APÓS 10 E 60 MINUTOS, TEMPO DE DECAIMENTO EM MINUTOS ATÉ 0,3 MCD/M² E SISTEMA DE COLORADD PARA DALTÔNICOS. A LUMINÂNCIA MÍNIMA DA PLACA DEPOIS DE 10 MINUTOS DEVE SER DE 140 MCD/M², DEPOIS DE 60 MINUTOS DE 20 MCD/M² E TEMPO DE DECAIMENTO PARA 0,3 MCD/M² DE 1800 MINUTOS. EXPECTATIVA DE DURABILIDADE DA PLACA PARA AMBIENTES INTERNOS DE 10 (DEZ) ANOS E AMBIENTES EXTERNOS 05 (CINCO) ANOS. GARANTIA MÍNIMA DE 02 (DOIS) ANOS PARA DEFEITOS DE FABRICA. A PLACA DEVERÁ VIR COM FITA DUPLA FACE DE BOA QUALIDADE PARA FIXAÇÃO. CÓDIGO: EL-1 - DIMENÇÕES MINIMAS (MM): 150 X 200</p>	10	UNID	R\$23,48	R\$234,82
53	META EXTINTORES LTDA CNPJ:05.621.915/0001-38	 <p>PLACA ORIENTATIVA EXTINTOR DE ÁGUA FOTOLUMINESCENTE EM PVC EXPANDIDO DE 2 MM, ANTICHAMAS. PICTOGRAMAS, TEXTOS E CORES DE ACORDO COM A ABNT NBR 16820. A PLACA DEVE SER ROTULADA DENTRO DOS PADRÕES DA NORMA, CONTENDO NO MÍNIMO O CÓDIGO REFERENCIA, SELO DA ABNT NBR 16820, INDICAÇÃO DO CNPJ DO FABRICANTE, COR DA FOTOLUMINESCÊNCIA, INTENSIDADE</p>	50	UNID	R\$21,00	R\$1.049,83



		LUMINOSA APÓS 10 E 60 MINUTOS, TEMPO DE DECAIMENTO EM MINUTOS ATÉ 0,3 MCD/M ² E SISTEMA DE COLORADD PARA DALTÔNICOS. A LUMINÂNCIA MÍNIMA DA PLACA DEPOIS DE 10 MINUTOS DEVE SER DE 140 MCD/M ² , DEPOIS DE 60 MINUTOS DE 20 MCD/M ² E TEMPO DE DECAIMENTO PARA 0,3 MCD/M ² DE 1800 MINUTOS. EXPECTATIVA DE DURABILIDADE DA PLACA PARA AMBIENTES INTERNOS DE 10 (DEZ) ANOS E AMBIENTES EXTERNOS 05 (CINCO) ANOS. GARANTIA MÍNIMA DE 02 (DOIS) ANOS PARA DEFEITOS DE FABRICA. A PLACA DEVERÁ VIR COM FITA DUPLA FACE DE BOA QUALIDADE PARA FIXAÇÃO. CÓDIGO E6-A - DMIMENÕES MINIMAS (MM): 200 X 80				
54	META EXTINTORES LTDA CNPJ:05.621.915/0001-38	 <p>PLACA ORIENTATIVA EXTINTOR DE PÓ ABC FOTOLUMINESCENTE EM PVC EXPANDIDO DE 2 MM, ANTICHAMAS. PICTOGRAMAS, TEXTOS E CORES DE ACORDO COM A ABNT NBR 16820. A PLACA DEVE SER ROTULADA DENTRO DOS PADRÕES DA NORMA, CONTENDO NO MÍNIMO O CÓDIGO REFERENCIA, SELO DA ABNT NBR 16820, INDICAÇÃO DO CNPJ DO FABRICANTE, COR DA FOTOLUMINESCÊNCIA, INTENSIDADE LUMINOSA APÓS 10 E 60 MINUTOS, TEMPO DE DECAIMENTO EM MINUTOS ATÉ 0,3 MCD/M² E SISTEMA DE COLORADD PARA DALTÔNICOS. A LUMINÂNCIA MÍNIMA DA PLACA DEPOIS DE 10 MINUTOS DEVE SER DE 140 MCD/M², DEPOIS DE 60 MINUTOS DE 20 MCD/M² E TEMPO DE DECAIMENTO PARA 0,3 MCD/M² DE 1800 MINUTOS. EXPECTATIVA DE DURABILIDADE DA PLACA PARA AMBIENTES INTERNOS DE 10 (DEZ) ANOS E AMBIENTES EXTERNOS 05 (CINCO) ANOS. GARANTIA MÍNIMA DE 02 (DOIS) ANOS PARA DEFEITOS DE FABRICA. A PLACA DEVERÁ VIR COM FITA DUPLA FACE DE BOA QUALIDADE PARA FIXAÇÃO. CÓDIGO E6-B - DMIMENÕES MINIMAS (MM): 200 X 80</p>	90	UNID	R\$19,53	R\$1.757,40
55	META EXTINTORES LTDA CNPJ:05.621.915/0001-38		45	UNID	R\$18,33	R\$824,85



		<p>PLACA ORIENTATIVA EXTINTOR DE CO2 FOTOLUMINESCENTE EM PVC EXPANDIDO DE 2 MM, ANTICHAMAS. PICTOGRAMAS, TEXTOS E CORES DE ACORDO COM A ABNT NBR 16820. A PLACA DEVE SER ROTULADA DENTRO DOS PADRÕES DA NORMA, CONTENDO NO MÍNIMO O CÓDIGO REFERENCIA, SELO DA ABNT NBR 16820, INDICAÇÃO DO CNPJ DO FABRICANTE, COR DA FOTOLUMINESCÊNCIA, INTENSIDADE LUMINOSA APÓS 10 E 60 MINUTOS, TEMPO DE DECAIMENTO EM MINUTOS ATÉ 0,3 MCD/M² E SISTEMA DE COLORADD PARA DALTONICOS. A LUMINÂNCIA MÍNIMA DA PLACA DEPOIS DE 10 MINUTOS DEVE SER DE 140 MCD/M², DEPOIS DE 60 MINUTOS DE 20 MCD/M² E TEMPO DE DECAIMENTO PARA 0,3 MCD/M² DE 1800 MINUTOS. EXPECTATIVA DE DURABILIDADE DA PLACA PARA AMBIENTES INTERNOS DE 10 (DEZ) ANOS E AMBIENTES EXTERNOS 05 (CINCO) ANOS. GARANTIA MÍNIMA DE 02 (DOIS) ANOS PARA DEFEITOS DE FABRICA. A PLACA DEVERÁ VIR COM FITA DUPLA FACE DE BOA QUALIDADE PARA FIXAÇÃO. CÓDIGO E6-C - DIMENÇÕES MINIMAS (MM): 200 X 80</p>				
56	<p>META EXTINTORES LTDA CNPJ:05.621.915/0001-38</p>	 <p>PLACA ORIENTATIVA EXTINTOR DE ESPUMA FOTOLUMINESCENTE EM PVC EXPANDIDO DE 2 MM, ANTICHAMAS. PICTOGRAMAS, TEXTOS E CORES DE ACORDO COM A ABNT NBR 16820. A PLACA DEVE SER ROTULADA DENTRO DOS PADRÕES DA NORMA, CONTENDO NO MÍNIMO O CÓDIGO REFERENCIA, SELO DA ABNT NBR 16820, INDICAÇÃO DO CNPJ DO FABRICANTE, COR DA FOTOLUMINESCÊNCIA, INTENSIDADE LUMINOSA APÓS 10 E 60 MINUTOS, TEMPO DE DECAIMENTO EM MINUTOS ATÉ 0,3 MCD/M² E SISTEMA DE COLORADD PARA DALTONICOS. A LUMINÂNCIA MÍNIMA DA PLACA DEPOIS DE 10 MINUTOS DEVE SER DE 140 MCD/M², DEPOIS DE 60 MINUTOS DE 20 MCD/M² E TEMPO DE DECAIMENTO PARA 0,3 MCD/M² DE 1800 MINUTOS. EXPECTATIVA DE DURABILIDADE DA PLACA PARA AMBIENTES INTERNOS DE 10 (DEZ) ANOS E AMBIENTES EXTERNOS 05 (CINCO) ANOS. GARANTIA MÍNIMA DE 02 (DOIS) ANOS PARA DEFEITOS DE FABRICA. A PLACA</p>	45	UNID	R\$19,28	R\$867,60



Av. Dr. Paulino de Oliveira, 1411 - Jardim Marialva - Cep: 78.718-104
 Fone (66) 3439 - 3400 C.N.P.J. 03.940.848/0001-99 Rondonópolis-MT



		DEVERÁ VIR COM FITA DUPLA FACE DE BOA QUALIDADE PARA FIXAÇÃO. CÓDIGO E6-E - DIMENÇÕES MINIMAS (MM): 200 X 80				
57	META EXTINTORES LTDA CNPJ:05.621.915/0001-38	 <p>PLACA ORIENTATIVA EXTINTOR DE PÓ BC, EM PVC EXPANDIDO DE 2 MM, ANTICHAMAS. PICTOGRAMAS, TEXTOS E CORES DE ACORDO COM A ABNT NBR 16820. A PLACA DEVE SER ROTULADA DENTRO DOS PADRÕES DA NORMA, CONTENDO NO MÍNIMO O CÓDIGO REFERENCIA, SELO DA ABNT NBR 16820, INDICAÇÃO DO CNPJ DO FABRICANTE, COR DA FOTOLUMINESCÊNCIA, INTENSIDADE LUMINOSA APÓS 10 E 60 MINUTOS, TEMPO DE DECAIMENTO EM MINUTOS ATÉ 0,3 MCD/M² E SISTEMA DE COLORADD PARA DALTÔNICOS. A LUMINÂNCIA MÍNIMA DA PLACA DEPOIS DE 10 MINUTOS DEVE SER DE 140 MCD/M², DEPOIS DE 60 MINUTOS DE 20 MCD/M² E TEMPO DE DECAIMENTO PARA 0,3 MCD/M² DE 1800 MINUTOS. EXPECTATIVA DE DURABILIDADE DA PLACA PARA AMBIENTES INTERNOS DE 10 (DEZ) ANOS E AMBIENTES EXTERNOS 05 (CINCO) ANOS. GARANTIA MÍNIMA DE 02 (DOIS) ANOS PARA DEFEITOS DE FABRICA. A PLACA DEVERÁ VIR COM FITA DUPLA FACE DE BOA QUALIDADE PARA FIXAÇÃO. CÓDIGO E6-P - DIMENÇÕES MINIMAS (MM): 200 X 80</p>	60	UNID	R\$19,53	R\$1.171,60
58	META EXTINTORES LTDA CNPJ:05.621.915/0001-38	 <p>PLACA PONTO DE ENCONTRO FOTOLUMINESCENTE EM PVC EXPANDIDO DE 2 MM, ANTICHAMAS. PICTOGRAMAS, TEXTOS E CORES DE ACORDO COM A ABNT NBR 16820. A PLACA DEVE SER ROTULADA DENTRO DOS PADRÕES DA NORMA, CONTENDO NO MÍNIMO O CÓDIGO REFERENCIA, SELO DA ABNT NBR 16820, INDICAÇÃO DO CNPJ DO FABRICANTE, COR DA FOTOLUMINESCÊNCIA, INTENSIDADE</p>	8	UNID	R\$141,13	R\$1.129,06



Av. Dr. Paulino de Oliveira, 1411 - Jardim Marialva - Cep: 78.718-104
 Fone (66) 3439 - 3400 C.N.P.J. 03.940.848/0001-99 Rondonópolis-MT



		<p>LUMINOSA APÓS 10 E 60 MINUTOS, TEMPO DE DECAIMENTO EM MINUTOS ATÉ 0,3 MCD/M² E SISTEMA DE COLORADD PARA DALTONICOS. A LUMINÂNCIA MÍNIMA DA PLACA DEPOIS DE 10 MINUTOS DEVE SER DE 140 MCD/M², DEPOIS DE 60 MINUTOS TEMPO DE DECAIMENTO EM MINUTOS ATÉ 0,3 MCD/M² E SISTEMA DE COLORADD PARA DALTONICOS. A LUMINÂNCIA MÍNIMA DA PLACA DEPOIS DE 10 MINUTOS DEVE SER DE 140 MCD/M², DEPOIS DE 60 MINUTOS DE 20 MCD/M² E TEMPO DE DECAIMENTO PARA 0,3 MCD/M² DE 1800 MINUTOS. EXPECTATIVA DE DURABILIDADE DA PLACA PARA AMBIENTES INTERNOS DE 10 (DEZ) ANOS E AMBIENTES EXTERNOS 05 (CINCO) ANOS. GARANTIA MÍNIMA DE 02 (DOIS) ANOS PARA DEFEITOS DE FABRICA. A PLACA DEVERÁ VIR COM FITA DUPLA FACE DE BOA QUALIDADE PARA FIXAÇÃO. CÓDIGO E44- DMIMENÕES MINIMAS (MM): 500 X 750</p>				
<p>59</p>	<p>META EXTINTORES LTDA CNPJ:05.621.915/0001-38</p>	 <p>PLACA ROTA DE FUGA DIREITA FOTOLUMINESCENTE EM PVC EXPANDIDO DE 2 MM, ANTICHAMAS. PICTOGRAMAS, TEXTOS E CORES DE ACORDO COM A ABNT NBR 16820. A PLACA DEVE SER ROTULADA DENTRO DOS PADRÕES DA NORMA, CONTENDO NO MÍNIMO O CÓDIGO REFERENCIA, SELO DA ABNT NBR 16820, INDICAÇÃO DO CNPJ DO FABRICANTE, COR DA FOTOLUMINESCÊNCIA, INTENSIDADE LUMINOSA APÓS 10 E 60 MINUTOS, TEMPO DE DECAIMENTO EM MINUTOS ATÉ 0,3 MCD/M² E SISTEMA DE COLORADD PARA DALTONICOS. A LUMINÂNCIA MÍNIMA DA PLACA DEPOIS DE 10 MINUTOS DEVE SER DE 140 MCD/M², DEPOIS DE 60 MINUTOS DE 20 MCD/M² E TEMPO DE DECAIMENTO PARA 0,3 MCD/M² DE 1800 MINUTOS. EXPECTATIVA DE DURABILIDADE DA PLACA PARA AMBIENTES INTERNOS DE 10 (DEZ) ANOS E AMBIENTES EXTERNOS 05 (CINCO) ANOS. GARANTIA MÍNIMA DE 02 (DOIS) ANOS PARA DEFEITOS DE FABRICA. A PLACA DEVERÁ VIR COM FITA DUPLA FACE DE BOA QUALIDADE PARA FIXAÇÃO. CÓDIGO S1- DMIMENÕES MINIMAS (MM): 240 X 120</p>	<p>60</p>	<p>UNID</p>	<p>R\$14,98</p>	<p>R\$899,00</p>



60	<p>META EXTINTORES LTDA CNPJ:05.621.915/0001-38</p>	 <p>PLACA ROTA DE FUGA ESQUERDA FOTOLUMINESCENTE ANTICHAMAS DE PVC EXPANDIDO 2 MM. PICTOGRAMAS, TEXTOS E CORES DE ACORDO COM A ABNT NBR 16820. A PLACA DEVE SER ROTULADA DENTRO DOS PADRÕES DA NORMA, CONTENDO NO MÍNIMO O CÓDIGO REFERENCIA, SELO DA ABNT NBR 16820, INDICAÇÃO DO CNPJ DO FABRICANTE, COR DA FOTOLUMINESCÊNCIA, INTENSIDADE LUMINOSA APÓS 10 E 60 MINUTOS, TEMPO DE DECAIMENTO EM MINUTOS ATÉ 0,3 MCD/M² E SISTEMA DE COLORADD PARA DALTÔNICOS. A LUMINÂNCIA MÍNIMA DA PLACA DEPOIS DE 10 MINUTOS DEVE SER DE 140 MCD/M², DEPOIS DE 60 MINUTOS DE 20 MCD/M² E TEMPO DE DECAIMENTO PARA 0,3 MCD/M² DE 1800 MINUTOS. EXPECTATIVA DE DURABILIDADE DA PLACA PARA AMBIENTES INTERNOS DE 10 (DEZ) ANOS E AMBIENTES EXTERNOS 05 (CINCO) ANOS. GARANTIA MÍNIMA DE 02 (DOIS) ANOS PARA DEFEITOS DE FABRICA. A PLACA DEVERÁ VIR COM FITA DUPLA FACE DE BOA QUALIDADE PARA FIXAÇÃO. CÓDIGO S2- DMIMENÕES MINIMAS (MM): 240 X 120</p>	60	UNID	R\$14,98	R\$899,00
61	<p>META EXTINTORES LTDA CNPJ:05.621.915/0001-38</p>	 <p>SAÍDA DE EMERGÊNCIA FOTOLUMINESCENTE ANTICHAMAS DE PVC EXPANDIDO 2 MM. PICTOGRAMAS, TEXTOS E CORES DE ACORDO COM A ABNT NBR 16820. A PLACA DEVE SER ROTULADA DENTRO DOS PADRÕES DA NORMA, CONTENDO NO MÍNIMO O CÓDIGO REFERENCIA, SELO DA ABNT NBR 16820, INDICAÇÃO DO CNPJ DO FABRICANTE, COR DA FOTOLUMINESCÊNCIA, INTENSIDADE LUMINOSA APÓS 10 E 60 MINUTOS, TEMPO DE DECAIMENTO EM MINUTOS ATÉ 0,3 MCD/M² E SISTEMA DE COLORADD PARA DALTÔNICOS. A LUMINÂNCIA MÍNIMA DA PLACA DEPOIS DE 10 MINUTOS DEVE SER DE 140</p>	50	UNID	R\$14,98	R\$749,17



		MCD/M ² , DEPOIS DE 60 MINUTOS DE 20 MCD/M ² E TEMPO DE DECAIMENTO PARA 0,3 MCD/M ² DE 1800 MINUTOS. EXPECTATIVA DE DURABILIDADE DA PLACA PARA AMBIENTES INTERNOS DE 10 (DEZ) ANOS E AMBIENTES EXTERNOS 05 (CINCO) ANOS. GARANTIA MÍNIMA DE 02 (DOIS) ANOS PARA DEFEITOS DE FABRICA. A PLACA DEVERÁ VIR COM FITA DUPLA FACE DE BOA QUALIDADE PARA FIXAÇÃO. CÓDIGO S3- DMIMENÕES MINIMAS (MM): 240 X 120				
62	META EXTINTORES LTDA CNPJ:05.621.915/0001-38	 <p>SAÍDA DE EMERGÊNCIA FOTOLUMINESCENTE ANTICHAMAS DE PVC EXPANDIDO 2 MM. PICTOGRAMAS, TEXTOS E CORES DE ACORDO COM A ABNT NBR 16820. A PLACA DEVE SER ROTULADA DENTRO DOS PADRÕES DA NORMA, CONTENDO NO MÍNIMO O CÓDIGO REFERENCIA, SELO DA ABNT NBR 16820, INDICAÇÃO DO CNPJ DO FABRICANTE, COR DA FOTOLUMINESCÊNCIA, INTENSIDADE LUMINOSA APÓS 10 E 60 MINUTOS, TEMPO DE DECAIMENTO EM MINUTOS ATÉ 0,3 MCD/M² E SISTEMA DE COLORADD PARA DALTÔNICOS. A LUMINÂNCIA MÍNIMA DA PLACA DEPOIS DE 10 MINUTOS DEVE SER DE 140 MCD/M², DEPOIS DE 60 MINUTOS DE 20 MCD/M² E TEMPO DE DECAIMENTO PARA 0,3 MCD/M² DE 1800 MINUTOS. EXPECTATIVA DE DURABILIDADE DA PLACA PARA AMBIENTES INTERNOS DE 10 (DEZ) ANOS E AMBIENTES EXTERNOS 05 (CINCO) ANOS. GARANTIA MÍNIMA DE 02 (DOIS) ANOS PARA DEFEITOS DE FABRICA. A PLACA DEVERÁ VIR COM FITA DUPLA FACE DE BOA QUALIDADE PARA FIXAÇÃO. CÓDIGO S3- DMIMENÕES MINIMAS (MM): 300 X 150</p>	35	UNID	R\$17,32	R\$606,08
63	META EXTINTORES LTDA CNPJ:05.621.915/0001-38	 <p>PLACA ESCADA DE EMERGÊNCIA FOTOLUMINESCENTE ANTICHAMAS DE PVC EXPANDIDO 2 MM. PICTOGRAMAS, TEXTOS E CORES DE ACORDO COM A ABNT NBR 16820. A PLACA DEVE SER ROTULADA DENTRO DOS PADRÕES DA</p>	25	UNID	R\$14,73	R\$368,25



Av. Dr. Paulino de Oliveira, 1411 - Jardim Marialva - Cep: 78.718-104
 Fone (66) 3439 - 3400 C.N.P.J. 03.940.848/0001-99 Rondonópolis-MT



		<p>NORMA, CONTENDO NO MÍNIMO O CÓDIGO REFERENCIA, SELO DA ABNT NBR 16820, INDICAÇÃO DO CNPJ DO FABRICANTE, COR DA FOTOLUMINESCÊNCIA, INTENSIDADE LUMINOSA APÓS 10 E 60 MINUTOS, TEMPO DE DECAIMENTO EM MINUTOS ATÉ 0,3 MCD/M² E SISTEMA DE COLORADD PARA DALTONÍCOS. A LUMINÂNCIA MÍNIMA DA PLACA DEPOIS DE 10 MINUTOS DEVE SER DE 140 MCD/M², DEPOIS DE 60 MINUTOS DE 20 MCD/M² E TEMPO DE DECAIMENTO PARA 0,3 MCD/M² DE 1800 MINUTOS. EXPECTATIVA DE DURABILIDADE DA PLACA PARA AMBIENTES INTERNOS DE 10 (DEZ) ANOS E AMBIENTES EXTERNOS 05 (CINCO) ANOS. GARANTIA MÍNIMA DE 02 (DOIS) ANOS PARA DEFEITOS DE FABRICA. A PLACA DEVERÁ VIR COM FITA DUPLA FACE DE BOA QUALIDADE PARA FIXAÇÃO. CÓDIGO S8- DMIMENÕES MINIMAS (MM): 240 X 120</p>				
<p>64</p>	<p>META EXTINTORES LTDA CNPJ:05.621.915/0001-38</p> 	 <p>PLACA ESCADA DE EMERGÊNCIA FOTOLUMINESCENTE ANTICHAMAS DE PVC EXPANDIDO 2 MM. PICTOGRAMAS, TEXTOS E CORES DE ACORDO COM A ABNT NBR 16820. A PLACA DEVE SER ROTULADA DENTRO DOS PADRÕES DA NORMA, CONTENDO NO MÍNIMO O CÓDIGO REFERENCIA, SELO DA ABNT NBR 16820, INDICAÇÃO DO CNPJ DO FABRICANTE, COR DA FOTOLUMINESCÊNCIA, INTENSIDADE LUMINOSA APÓS 10 E 60 MINUTOS, TEMPO DE DECAIMENTO EM MINUTOS ATÉ 0,3 MCD/M² E SISTEMA DE COLORADD PARA DALTONÍCOS. A LUMINÂNCIA MÍNIMA DA PLACA DEPOIS DE 10 MINUTOS DEVE SER DE 140 MCD/M², DEPOIS DE 60 MINUTOS DE 20 MCD/M² E TEMPO DE DECAIMENTO PARA 0,3 MCD/M² DE 1800 MINUTOS. EXPECTATIVA DE DURABILIDADE DA PLACA PARA AMBIENTES INTERNOS DE 10 (DEZ) ANOS E AMBIENTES EXTERNOS 05 (CINCO) ANOS. GARANTIA MÍNIMA DE 02 (DOIS) ANOS PARA DEFEITOS DE FABRICA. A PLACA DEVERÁ VIR COM FITA DUPLA FACE DE BOA QUALIDADE PARA FIXAÇÃO. CÓDIGO S9- DMIMENÕES MINIMAS (MM): 240 X 120</p>	<p>25</p>	<p>UNID</p>	<p>R\$14,73</p>	<p>R\$368,25</p>



65	<p>META EXTINTORES LTDA CNPJ:05.621.915/0001-38</p>	 <p>PLACA ESCADA DE EMERGÊNCIA FOTOLUMINESCENTE ANTICHAMAS DE PVC EXPANDIDO 2 MM. PICTOGRAMAS, TEXTOS E CORES DE ACORDO COM A ABNT NBR 16820. A PLACA DEVE SER ROTULADA DENTRO DOS PADRÕES DA NORMA, CONTENDO NO MÍNIMO O CÓDIGO REFERENCIA, SELO DA ABNT NBR 16820, INDICAÇÃO DO CNPJ DO FABRICANTE, COR DA FOTOLUMINESCÊNCIA, INTENSIDADE LUMINOSA APÓS 10 E 60 MINUTOS, TEMPO DE DECAIMENTO EM MINUTOS ATÉ 0,3 MCD/M² E SISTEMA DE COLORADD PARA DALTONICOS. A LUMINÂNCIA MÍNIMA DA PLACA DEPOIS DE 10 MINUTOS DEVE SER DE 140 MCD/M², DEPOIS DE 60 MINUTOS DE 20 MCD/M² E TEMPO DE DECAIMENTO PARA 0,3 MCD/M² DE 1800 MINUTOS. EXPECTATIVA DE DURABILIDADE DA PLACA PARA AMBIENTES INTERNOS DE 10 (DEZ) ANOS E AMBIENTES EXTERNOS 05 (CINCO) ANOS. GARANTIA MÍNIMA DE 02 (DOIS) ANOS PARA DEFEITOS DE FABRICA. A PLACA DEVERÁ VIR COM FITA DUPLA FACE DE BOA QUALIDADE PARA FIXAÇÃO. CÓDIGO S10- DIMENÇÕES MINIMAS (MM): 240 X 120</p>	25	UNID	R\$14,73	R\$368,25
66	<p>META EXTINTORES LTDA CNPJ:05.621.915/0001-38</p>	 <p>PLACA ESCADA DE EMERGÊNCIA FOTOLUMINESCENTE ANTICHAMAS DE PVC EXPANDIDO 2 MM. PICTOGRAMAS, TEXTOS E CORES DE ACORDO COM A ABNT NBR 16820. A PLACA DEVE SER ROTULADA DENTRO DOS PADRÕES DA NORMA, CONTENDO NO MÍNIMO O CÓDIGO REFERENCIA, SELO DA ABNT NBR 16820, INDICAÇÃO DO CNPJ DO FABRICANTE, COR DA FOTOLUMINESCÊNCIA, INTENSIDADE LUMINOSA APÓS 10 E 60 MINUTOS, TEMPO DE DECAIMENTO EM MINUTOS ATÉ 0,3 MCD/M² E SISTEMA DE COLORADD PARA DALTONICOS. A LUMINÂNCIA MÍNIMA DA PLACA DEPOIS DE 10 MINUTOS DEVE SER DE 140 MCD/M², DEPOIS DE 60 MINUTOS DE 20 MCD/M² E TEMPO DE DECAIMENTO PARA 0,3 MCD/M² DE 1800 MINUTOS.</p>	25	UNID	R\$14,73	R\$368,25



		<p>EXPECTATIVA DE DURABILIDADE DA PLACA PARA AMBIENTES INTERNOS DE 10 (DEZ) ANOS E AMBIENTES EXTERNOS 05 (CINCO) ANOS. GARANTIA MÍNIMA DE 02 (DOIS) ANOS PARA DEFEITOS DE FABRICA. A PLACA DEVERÁ VIR COM FITA DUPLA FACE DE BOA QUALIDADE PARA FIXAÇÃO. CÓDIGO S11- DMIMENÕES MINIMAS (MM): 240 X 120</p>				
67	<p>META EXTINTORES LTDA CNPJ:05.621.915/0001-38</p>	 <p>PLACA SAÍDA DE EMERGÊNCIA FOTOLUMINESCENTE ANTICHAMAS DE PVC EXPANDIDO 2 MM. PICTOGRAMAS, TEXTOS E CORES DE ACORDO COM A ABNT NBR 16820. A PLACA DEVE SER ROTULADA DENTRO DOS PADRÕES DA NORMA, CONTENDO NO MÍNIMO O CÓDIGO REFERENCIA, SELO DA ABNT NBR 16820, INDICAÇÃO DO CNPJ DO FABRICANTE, COR DA FOTOLUMINESCÊNCIA, INTENSIDADE LUMINOSA APÓS 10 E 60 MINUTOS, TEMPO DE DECAIMENTO EM MINUTOS ATÉ 0,3 MCD/M² E SISTEMA DE COLORADD PARA DALTÔNICOS. A LUMINÂNCIA MÍNIMA DA PLACA DEPOIS DE 10 MINUTOS DEVE SER DE 140 MCD/M², DEPOIS DE 60 MINUTOS DE 20 MCD/M² E TEMPO DE DECAIMENTO PARA 0,3 MCD/M² DE 1800 MINUTOS. EXPECTATIVA DE DURABILIDADE DA PLACA PARA AMBIENTES INTERNOS DE 10 (DEZ) ANOS E AMBIENTES EXTERNOS 05 (CINCO) ANOS. GARANTIA MÍNIMA DE 02 (DOIS) ANOS PARA DEFEITOS DE FABRICA. A PLACA DEVERÁ VIR COM FITA DUPLA FACE DE BOA QUALIDADE PARA FIXAÇÃO.</p> <p>CÓDIGO S12- DMIMENÕES MINIMAS (MM): 240 X 120</p>	60	UNID	R\$14,73	R\$883,80
68	<p>META EXTINTORES LTDA CNPJ:05.621.915/0001-38</p>	 <p>PLACA SAÍDA DE EMERGÊNCIA FOTOLUMINESCENTE ANTICHAMAS DE PVC EXPANDIDO 2 MM. PICTOGRAMAS, TEXTOS E CORES DE ACORDO COM A ABNT NBR 16820. A PLACA DEVE SER ROTULADA DENTRO DOS PADRÕES DA NORMA, CONTENDO NO MÍNIMO O CÓDIGO REFERENCIA, SELO DA ABNT NBR 16820, INDICAÇÃO DO CNPJ DO FABRICANTE, COR DA</p>	40	UNID	R\$17,96	R\$718,53



		FOTOLUMINESCÊNCIA, INTENSIDADE LUMINOSA APÓS 10 E 60 MINUTOS, TEMPO DE DECAIMENTO EM MINUTOS ATÉ 0,3 MCD/M ² E SISTEMA DE COLORADD PARA DALTONICOS. A LUMINÂNCIA MÍNIMA DA PLACA DEPOIS DE 10 MINUTOS DEVE SER DE 140 MCD/M ² , DEPOIS DE 60 MINUTOS DE 20 MCD/M ² E TEMPO DE DECAIMENTO PARA 0,3 MCD/M ² DE 1800 MINUTOS. EXPECTATIVA DE DURABILIDADE DA PLACA PARA AMBIENTES INTERNOS DE 10 (DEZ) ANOS E AMBIENTES EXTERNOS 05 (CINCO) ANOS. GARANTIA MÍNIMA DE 02 (DOIS) ANOS PARA DEFEITOS DE FABRICA. A PLACA DEVERÁ VIR COM FITA DUPLA FACE DE BOA QUALIDADE PARA FIXAÇÃO. CÓDIGO S12- DIMENÇÕES MINIMAS (MM): 300 X 150				
69	META EXTINTORES LTDA CNPJ:05.621.915/0001-38	 <p>PLACA SAÍDA DE EMERGÊNCIA FOTOLUMINESCENTE ANTICHAMAS DE PVC EXPANDIDO 2 MM. PICTOGRAMAS, TEXTOS E CORES DE ACORDO COM A ABNT NBR 16820. A PLACA DEVE SER ROTULADA DENTRO DOS PADRÕES DA NORMA, CONTENDO NO MÍNIMO O CÓDIGO REFERENCIA, SELO DA ABNT NBR 16820, INDICAÇÃO DO CNPJ DO FABRICANTE, COR DA FOTOLUMINESCÊNCIA, INTENSIDADE LUMINOSA APÓS 10 E 60 MINUTOS, TEMPO DE DECAIMENTO EM MINUTOS ATÉ 0,3 MCD/M² E SISTEMA DE COLORADD PARA DALTONICOS. A LUMINÂNCIA MÍNIMA DA PLACA DEPOIS DE 10 MINUTOS DEVE SER DE 140 MCD/M², DEPOIS DE 60 MINUTOS DE 20 MCD/M² E TEMPO DE DECAIMENTO PARA 0,3 MCD/M² DE 1800 MINUTOS. EXPECTATIVA DE DURABILIDADE DA PLACA PARA AMBIENTES INTERNOS DE 10 (DEZ) ANOS E AMBIENTES EXTERNOS 05 (CINCO) ANOS. GARANTIA MÍNIMA DE 02 (DOIS) ANOS PARA DEFEITOS DE FABRICA. A PLACA DEVERÁ VIR COM FITA DUPLA FACE DE BOA QUALIDADE PARA FIXAÇÃO. CÓDIGO S12- DIMENÇÕES MINIMAS (MM): 480 X 240</p>	45	UNID	R\$41,40	R\$1.862,85
70	META EXTINTORES LTDA CNPJ:05.621.915/0001-38		60	UNID	R\$23,54	R\$1.412,25



Av. Dr. Paulino de Oliveira, 1411 - Jardim Marialva - Cep: 78.718-104
 Fone (66) 3439 - 3400 C.N.P.J. 03.940.848/0001-99 Rondonópolis-MT



		<p>PLACA DE ROTA DE SAÍDA ESQUERDA FOTOLUMINESCENTE ANTICHAMAS DE PVC EXPANDIDO 2 MM. PICTOGRAMAS, TEXTOS E CORES DE ACORDO COM A ABNT NBR 16820. A PLACA DEVE SER ROTULADA DENTRO DOS PADRÕES DA NORMA, CONTENDO NO MÍNIMO O CÓDIGO REFERENCIA, SELO DA ABNT NBR 16820, INDICAÇÃO DO CNPJ DO FABRICANTE, COR DA FOTOLUMINESCÊNCIA, INTENSIDADE LUMINOSA APÓS 10 E 60 MINUTOS, TEMPO DE DECAIMENTO EM MINUTOS ATÉ 0,3 MCD/M² E SISTEMA DE COLORADD PARA DALTONICOS. A LUMINÂNCIA MÍNIMA DA PLACA DEPOIS DE 10 MINUTOS DEVE SER DE 140 MCD/M², DEPOIS DE 60 MINUTOS DE 20 MCD/M² E TEMPO DE DECAIMENTO PARA 0,3 MCD/M² DE 1800 MINUTOS. EXPECTATIVA DE DURABILIDADE DA PLACA PARA AMBIENTES INTERNOS DE 10 (DEZ) ANOS E AMBIENTES EXTERNOS 05 (CINCO) ANOS. GARANTIA MÍNIMA DE 02 (DOIS) ANOS PARA DEFEITOS DE FABRICA. A PLACA DEVERÁ VIR COM FITA DUPLA FACE DE BOA QUALIDADE PARA FIXAÇÃO. CÓDIGO C1-E - DIMENÇÕES MINIMAS (MM): 200 X 70</p>				
71	<p>META EXTINTORES LTDA CNPJ:05.621.915/0001-38</p>	 <p>PLACA DE ROTA DE SAÍDA DIREITA FOTOLUMINESCENTE ANTICHAMAS DE PVC EXPANDIDO 2 MM. PICTOGRAMAS, TEXTOS E CORES DE ACORDO COM A ABNT NBR 16820. A PLACA DEVE SER ROTULADA DENTRO DOS PADRÕES DA NORMA, CONTENDO NO MÍNIMO O CÓDIGO REFERENCIA, SELO DA ABNT NBR 16820, INDICAÇÃO DO CNPJ DO FABRICANTE, COR DA FOTOLUMINESCÊNCIA, INTENSIDADE LUMINOSA APÓS 10 E 60 MINUTOS, TEMPO DE DECAIMENTO EM MINUTOS ATÉ 0,3 MCD/M² E SISTEMA DE COLORADD PARA DALTONICOS. A LUMINÂNCIA MÍNIMA DA PLACA DEPOIS DE 10 MINUTOS DEVE SER DE 140 MCD/M², DEPOIS DE 60 MINUTOS DE 20 MCD/M² E TEMPO DE DECAIMENTO PARA 0,3 MCD/M² DE 1800 MINUTOS. EXPECTATIVA DE DURABILIDADE DA PLACA PARA AMBIENTES INTERNOS DE 10 (DEZ) ANOS E AMBIENTES EXTERNOS 05 (CINCO) ANOS. GARANTIA MÍNIMA DE 02 (DOIS) ANOS PARA DEFEITOS DE FABRICA. A PLACA DEVERÁ VIR COM FITA DUPLA FACE DE BOA QUALIDADE PARA FIXAÇÃO.</p>	60	UNID	R\$25,52	R\$1.530,90

Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis



Av. Dr. Paulino de Oliveira, 1411 - Jardim Marialva - Cep: 78.718-104
Fone (66) 3439 - 3400 C.N.P.J. 03.940.848/0001-99 Rondonópolis-MT



		CÓDIGO C1-D - DMIMENÕES MINIMAS (MM): 200 X 70				
72	META EXTINTORES LTDA CNPJ:05.621.915/0001-38	ADESIVO PARA PISO AUTOCOLANTE PARA SINALIZAÇÃO DE EXTINTORES (1 X 1 m) CONFORME NORMA TÉCNICA DO CORPO DE BOMBEIROS DE MATO GROSSO. CÓDIGO E-17- DMIMENÕES MINIMAS (MM): 1000 X 1000	50	UNID	R\$74,25	R\$3.712,50
73	META EXTINTORES LTDA CNPJ:05.621.915/0001-38	LUMINARIA DE EMERGENCIA ANTICHAMAS 30 LEDS BATERIA DE LITIO 2W BIVOLT 6500K BIVOLT - AUTONOMIA MÍNIMA DE 03 HORAS. DEVERÁ ATENDER A ABNT NBR 10898. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.	90	UNID	R\$15,79	R\$1.421,10
74	FRACASSADA	LUMINARIA DE EMERGENCIA ANTICHAMAS 40 LEDS 1200 LUMENS COM DOIS FAROIS 8W, BIVOLT, BATERIA RECARREGÁVEL, AUTONOMIA MÍNIMA DE 03 HORAS. DEVERÁ ATENDER A ABNT NBR 10898. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.	25	UNID	FRACASSADA	FRACASSADA
75	DESERTA	BOTOEIRA ACIONADORA MANUAL DO SISTEMA DE ALARME, TIPO APORTE, COM SIRENE PARA ÁREA EXTERNA 12V.	40	UNID	DESERTA	DESERTA
76	META EXTINTORES LTDA CNPJ:05.621.915/0001-38	AVISADOR SONORO E VISUAL, PARA ÁREA EXTERNA 12 V.	20	UNID	R\$97,34	R\$1.946,83
77	META EXTINTORES LTDA CNPJ:05.621.915/0001-38	CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO COM BATERIA INCLUSA, 12 SETORES - 12 V. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.	07	UNID	R\$925,46	R\$6.478,22
VALOR TOTAL DOS ITENS FINAL: R\$260.899,00. (DUZENTOS E SESSENTA MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS).						

AFIXE-SE
PUBLIQUE-SE.

Rondonópolis-MT, 23 de Agosto de 2024.


RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA
 Pregoeira